ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Северный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Объединенный испытательный лабораторный центр Северного и Окружного (Коми-Пермяцкий) филиалов Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09
e-mail: cgepo@mail.ru
ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 618540, Пермский край, Соликамск г, Кирова ул, дом 1, тел.: +79615726745, e-mail: sanepid59@mail.ru; 619000, Пермский край, Кудымкар г, Яковкина ул, дом 8, тел.: 8(34260) 4-53-58, e-mail: gigkud@mail.ru; 618400, Пермский край, Березники г, Северный пер, дом 13, помещение (1 этаж пом. № 13, 23, 30, 31; 2 этаж пом. № 9, 11, 13), тел.: +79615726745, e-mail: sanepid59@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE30

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий лабораторией - химик-эксперт медицинской организации, Руководитель ОИЛЦ

Е.Е. Балдина
МП 26.12.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 59-01-03/22608-25 от 26.12.2025

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель Александров Олег Олегович (ИНН 591900087198 ОГРН 304591934400033)

2. Юридический адрес: Пермский край, г.Соликамск, ул.Карналлитовая, д.70
Фактический адрес: Пермский край, г.Соликамск, ул.Карналлитовая, д.70

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая холодная централизованной системы водоснабжения

4. Место отбора: ИП Александров О.О., МАОУ Гимназия «Солнечная Радуга» , Пермский край, м.о. Соликамский, г Соликамск, проспект Ленина, д. 13, пищеблок, горячий цех, водопроводный кран раковины для мытья рук

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.12.2025 09:10 - 09:20

Ф.И.О., должность: Мисюрева Майя Николаевна Помощник врача-эпидемиолога
При отборе присутствовал(-и): Лунегова Н. И. зав.производством

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.12.2025 10:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №СЛ00803-Раз/25 от 14 ноября 2025 г., заявление (заявка) вх.№ 1369-СФ от 13.11.2025г

7. Дополнительные сведения: Акт отбора № 6325-СФ от 19 декабря 2025 г. План отбора № 3443 от 14.11.2025г
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 59-01-03/22608-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	8062
2	Термостат электрический суховоздушный, Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44435
3	Термостат, Инкубатор микробиологический с естественной конвекцией IN 260 Memmert	D619.0412
4	Термостат электрический суховоздушный, Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	45528
5	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ1228

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 618540, Пермский край, Соликамск г, Кирова ул, дом 1
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 19.12.2025 11:00
дата начала испытаний 19.12.2025 11:00, дата окончания испытаний 23.12.2025 09:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
3	Мутность (по каолину)	мг/дм^3	Менее 0,58	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
4	Цветность	градус	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 618540, Пермский край, Соликамск г, Кирова ул, дом 1
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 19.12.2025 10:50
дата начала испытаний 19.12.2025 11:00, дата окончания испытаний 24.12.2025 15:31

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см^3	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.п.7.3,7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см^3	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см^3	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ) при (37±1)° С	КОЕ/см^3	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см^3	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:
Коган О.В., Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 59-01-03/22608-25 от 26.12.2025